



HILLERØD KRAFTVARME ApS  
Ægirsvej 4  
3400 Hillerød

By og Miljø  
Trollesmindealle 27  
3400 Hillerød  
Tlf. 7232 2156  
Fax 7232 3213  
taje@hillerod.dk

Sag 219-2010-17075  
27. oktober 2014

## **Tilsynsnotat Hillerød Kraftvarmeværk 2014.**

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn (bek. nr. 497 af 15.05 2013 § 8) skal tilsynsmyndigheden udarbejde en tilsynsrapport med de i § 8 nævnte oplysninger. Denne skal offentliggøres digitalt på kommunens hjemmeside for virksomheder, som er omfattet af IPPC direktivet, de såkaldt i mærkede virksomheder. Hillerød Kraftvarmeværk er en sådan virksomhed.

### **Ad. 1 Baggrunden for tilsynet**

Virksomheden skal ifølge tilsynsbekendtgørelsen have miljøtilsyn mindst hvert tredje år. Formålet med tilsynet er at sikre at værket drives i overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen af 17. juni 2003.

### **Ad. 2 Navn Adresse og cvr-nummer**

Hillerød Kraftvarmeværk  
Hestehavevej 1  
3400 Hillerød

Cvr. Nr. 33504977 og p-nr. 1016774312

Virksomhedsejer:  
Hillerød Kraftvarme ApS  
Ægirsvej 4  
3400 Hillerød

### **Ad. 3 Angivelse af karakteren af virksomheden**

Virksomheden er et naturgasfyret kraftvarmeværk, der i godkendelsesbekendtgørelsen er defineret som listepunkt 1.1.b) Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul eller orimulsion. Det er det største varmeværk i Hillerød Kommune.

### **Ad 4. Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse**

Miljøtilsynet blev gennemført den 24. oktober 2014 kl 10-12.



**Ad 5. Hvad der er blevet ført tilsyn med.**

Der er blevet ført tilsyn med vilkårene i miljøgodkendelsen af 15. juni 2003.

**Ad. 6. Om der er konstateret jordforurening**

Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

**Ad.7. om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelse til virksomheden.**

Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden.

**Ad. 8 Konklusioner på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.**

Hillerød Kraftvarmeverk skal udføre akkrediterede målinger af emissionen af CO og NO<sub>x</sub> fra turbineanlægget hvert fjerde år og orienterende målinger de andre år. Seneste målinger er fremsendt i december 2013. Disse gav ikke anledning til reaktioner fra tilsynsmyndighedens side.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger til det sete.

Med venlig hilsen

Tanja Jerlang  
Miljømedarbejder