

Radius Elnet
Teknikerbyen 25
2830 Virum

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af offentligt vandløb med transmissionsledning til el.

12. december 2013

Tilladelse

Hillerød Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb Æbelholt Å mellem Tjæreby og Lykkesholm. Se vedhæftede kortudsnit, bilag 1.

3. marts 2017

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Tilladelsen er givet i medfør af Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov om vandløb, nr. 1219 af 28. september 2016, §47, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016, §9. med nedenstående vilkår.

Tlf. 72322182
Fax 7232 3213
jr@hillerod.dk
www.hillerod.dk

Sag 219-2017-12892

Redegørelse

Hillerød Kommune har den 28. december 2016 modtaget ansøgning fra Radius. Radius søger om tilladelse til at krydse vandløbet Æbelholt Å ved styret underboring, i forbindelse med kabellægning af 50 kV elkabel mellem Græsted og Skævinge. Kablet er en erstatning for den nuværende luftledning. Arbejdet skal udføres i 2017.

Ansøger/Ledningsejer	Radius
	Radius
Ledningstype	Trækrør for transmissionsledning til el
Krydsningsmetode	Styret underboring. Boringen udføres minimum 1 meter under bunden af åen og i en afstand af minimum 25 meter fra vandboringerne.
Arbejdsperiode	03-04-2017 til 01-12-2017
Berørte lodejere	57c, Meløse By, Lille yngby, ejer HOFOR 7a, Nejede By, Alsønderup ejer Frede Brunholm Jensen, Møllersvej 6, 3400 Hillerød
Vandløb	Æbelholt Å
Udgifter afholdes af	Ledningsejeren Radius

Tilladelsen er givet med følgende vilkår;

At arbejdet udføres i henhold til det ansøgte, men med følgende tilføjelser,

- at ansøger har indsendt godkendt krydsningstilladelse fra HOFOR til Hillerød Kommune forinden arbejdet igangsættes
- at opstart for ledningsarbejdets udførelse anmeldes til Hillerød Kommune mindst 2 dage før start
- at underboringen og placering af ledningen sker mindst 1 meter under vandløbets faste bund og sider
- at vandafledningen kan foregå uhindret under boringen
- at nedgravningen til underboringen skal graves minimum 5 meter fra vandløbets kronekant af hensyn til brinken¹.
- at procesvand i forbindelse med underboring ikke tilledes vandløbet, ligeledes må der ikke tages vand fra vandløbet til arbejdet
- at udførende firma påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere, der måtte blive berørt af såvel selve arbejdet som f.eks. ødelagte rørledninger, problemer med opstuvninger opstrøms og manglende vand nedstrøms
- at ledningsejer er ansvarlig for flytning af kabler, hvis de blotlægges af vandløbets naturlige erosion eller ved evt. fremtidige vandløbsreguleringer
- at fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejeren
- at evt. skader på vandløbet som følge af ledningens nedlæggelse, tilstedeværelse eller reparation, skal udbedres og betales af ejer af ledningen
- at alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen i forbindelse med fremtidige vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer og restaureringer) udelukkende påhviler ledningsejeren
- at udførelsen af ledningsarbejdet færdigmeldes til Hillerød Kommune senest 14 dage efter færdiggørelse
- at der efter arbejds udførelse fremsendes tegninger til Hillerød Kommune der viser ledningens endelige placering
- at ledningens beliggenhed afmærkes på begge sider af vandløbet med varige, let synlige afmærkninger.

Vi gør opmærksom på, at ved styret underboring i vandløb, kan der opstå høje tryk i boremudderet, der kan forårsage at boremudderet udledes til vandløbet gennem sprækker og lignende – kaldet blowouts. Det er vigtigt at undgå blowouts, da den meget lille partikelstørrelse er farligt for livet i vandmiljøet. De fine partikler sætter sig på fiskenes gæller og hindre iltoptagelsen. Eventuelt kan der bruges boremudder baseret på biologisk nedbrydelig polymer.

¹ Areal hvor underboringen finder sted er registreret som beskyttet overdrev, omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Forhold hertil er behandlet i særskilt afgørelse.

Lovgivning

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov om vandløb, nr. 1219 af 28. september 2016 §47, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016, §9. Afgørelsen begrundes med, at underføringen ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på Æbelholt Å afstrømnings- eller miljømæssigt, herunder ikke at være i strid med målsætningen i vandområdeplan eller at påvirke bilag IV-arter væsentligt. Projekt kræver ikke udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v., foretage offentlig bekendtgørelse af projektet på hjemmesiden jf. § 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. nr. 834 af 27. juni 2016.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Museumsloven

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Folkemuseet, v. Esben Aarsleff, telefon nr.: 51 84 36 26.

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren
- ejeren af den ejendom som afgørelse vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling

af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 2.800 kr. for virksomheder og organisationer. Når du har tastet klagen ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk

Klagefristen er fredag den 31. marts 2017 indenfor normal åbningstid.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Ledningsejerens underskrift.

I får tilsendt udkast til afgørelse med vilkår til gennemlæsning og underskrift. Det underskrevne udkast sendes tilbage til Hillerød Kommune, By og Miljø, Hillerød Kommune v. Jeff Rasmusen, e-mail: jr@hillerod.dk.

Ledningsejer accepterer hermed godkendelsen og dens vilkår	
Dato	Ledningsejers stempel og underskrift

Der gøres opmærksom på, at godkendelsen er gyldig når vandløbsmyndigheden har modtaget tilladelsen med ledningsejers underskrift, og der ikke er modtaget klage eller afgørelse er stadfæstet af klagemyndighed.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Jeff Rasmussen
Biolog

Kopi af afgørelsen sendt pr. e-mail til:

Radius Elnet, att.: Thomas Toftman Hansen, thoto@radiuselnet.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,
e-mail: svana@svana.dk

Dansk Botanisk Forening v/Per Hartvig, Botanisk Museum, Gothersgade 130,
1123 København K, e-mail: perh@snm.ku.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
e-mail: dnhillerod-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling, e-mail: hillerod@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Hovedafdelingen, Vesterbrogade 140, 1620
København V, e-mail: natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Hillerød lokalafdeling, v. Stig Englund,
Bolandsvang 17, 3400 Hillerød, e-mail: hillerod@dof.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V,
e-mail: post@slks.dk

Museum Nordsjælland v. Esben Aarsleff, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød,
e-mail: aaa@museumns.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2550 København SV, e-mail: fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Nordsjælland, e-mail: nordsjaelland@friluftsradet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåegade 1, 7100 Vejle,
post@sportsfiskerforbundet.dk

Kystdirektoratet, e-mail: kdi@kyst.dk